







PLANTA



TERMINAL



CORRIDO



1030102P

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a1		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 150 mm	U	1	PARA POSTES DE 10 m x 510 kg
a2		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 160 mm	U	1	PARA POSTES DE 10 m x 510 kg
a3		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 190 mm	U	1	PARA POSTES DE 12 m x 510 kg o 750 kg
a4		ABRAZADERA DE UNA SALIDA 260 mm	U	1	PARA POSTES DE 12 m o 14 m x 1050 kg o 1350 kg
b		AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE ANSI 53-2	U	2	
c0		PERCHA PARA 1 CABLE	U	2	
d		PERNO CARRUAJE 16 mm ϕ x 38 mm ($\frac{5}{8}$ "x1 $\frac{1}{2}$ ")	U	2	
t1		TAPÓN TERMOCONTRÁCTIL PARA SELLO PUNTAS DE CABLE 6 AWG - 3/0 AWG	U	3	
t2		TAPÓN TERMOCONTRÁCTIL PARA SELLO PUNTAS DE CABLE 4/0 AWG - 750 kcmil	U	3	



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DE CONSTRUCCIÓN

TÍTULO:

RED AÉREA PRE-ENSAMBLADA
CONJUNTO CORRIDO Y TERMINAL POR EL MISMO LADO (0-45°)

FECHA:
NOV/2019

ESCALA:
SIN

DIMENSIONES:
mm.

ARCHIVO No.:
RDA-PRE-NC-BT-042

HOJA
01

DE
01