



NOTA:
EL ING. DE DISEÑO DECIDE EN CUALES SECTORES DISEÑA CON ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN.



TITULO:

NORMA DE
CONSTRUCCIÓN

FECHA:	NOV/2019
--------	----------

ESCALA:	SIN
---------	-----

DIMENSIONES:
mm.

ARCHIVO No.:
DDA DDE NO DE 016A

HOJA	DE
------	----

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
Ac		CABLE CONCÉNTRICO PARA ALIMENTADOR TRIFILAR 4 AWG	m	2,5	SELECCIONAR EL CALIBRE DE ACUERDO CON LA CARGA
Ac		CABLE CONCÉNTRICO PARA ALIMENTADOR TRIFILAR 1/0 AWG	m	2,5	
Ac		CABLE CONCÉNTRICO PARA ALIMENTADOR TRIFILAR 4/0 AWG	m	2,5	
Cd		CAJA DE DISTRIBUCIÓN ANTIFRAUDE	U	1	
Cb		CINTA BAND-IT 3/4"	m	1,5	
Cp		CONECTOR TIPO PERFORACIÓN AISLADO	U	2	
Cdn		CONECTOR DENTADO PARA NEUTRO CONCÉNTRICO	U	1	
Ma		MANTA ALUMINIZADA	m	2	
Pg		PLATINA GALVANIZADA	U	1	
Tp		TUBO PROTECTOR DE CABLE x2 m	U	2	

	GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA		NORMA DE CONSTRUCCIÓN		
	TITULO: RED AÉREA PRE-ENSAMBLADA CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA ALIMENTADORES LISTADO DE MATERIALES	FECHA: NOV/2019	ESCALA: SIN	DIMENSIONES: mm.	
		ARCHIVO No.: RDA-PRE-NC-BT-046B		HOJA 02	DE 02