




PLANTA
ESC. 1:XX
CÁMARA DE MANIOBRA TIPO B2
(2,50x2,60x1,80)

NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

2. LONGITUDES DE TRASLAPOS

BARRAS #3: 0,80m

BARRAS #4: 0,80m

BARRAS #5: 1,00m

LONGITUDES DE GANCHOS

BARRAS #3: 0,10m

BARRAS #4: 0,15m

BARRAS #5: 0,20m

3. MATERIALES :

CONCRETO : $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$

REFUERZO : $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

4. EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO DEL REFUERZO SERÁ 40 mm y 75 mm CUANDO HAY CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO.

5. LOS TRASLAPOS DEBEN PROGRAMARSE INTERCALADOS PARA EVITAR ZONAS DE FALLAS.

6. EL ÁNGULO ESPECIFICADO PARA EL PERÍMETRO DE LA TAPA ESTARÁ EMBEBIDO EN EL CONCRETO DE LA MISMA.

7. SE DEBEN USAR SELLOS EN LOS DUCTOS DE LA CÁMARA PARA MITIGAR LA INUNDACIÓN EN LAS CÁMARAS.



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

TÍTULO:

RED SUBTERRÁNEA
CÁMARA DE MANIOBRA TIPO B2
CÁMARA 2,50x2,60x1,80 m

**NORMA DETALLES
CONSTRUCCIÓN**

FECHA:

NOV/2019

ESCALA:

1:XX

DIMENSIONES:

mm.

ARCHIVO No.:


RDS-AIS-CV-GN-014A

HOJA


01

DE

05



CORTE A-A'



CORTE B-B'



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DETALLES
CONSTRUCCIÓN

TITULO:

RED SUBTERRÁNEA
CÁMARA DE MANIOBRA TIPO B2
CÁMARA 2,8x3,3x2,2 m – HIERROS CORTE A


FECHA:
NOV/2019


ESCALA:
1: XX

DIMENSIONES:
mm.


ARCHIVO No.:
RDS-AIS-CV-GN-014C

HOJA DE
02 05






DETALLE DE ESCALONES



DETALLE DE BISAGRA



CORTE A-A'



GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

NORMA DETALLES
CONSTRUCCIÓN

TÍTULO:

RED SUBTERRÁNEA
CÁMARA DE MANIOBRA TIPO B2
CÁMARA 2,8x3,3x2,2 m – GANCHO DE TIRO, BISAGRA

FECHA:

NOV/2019

ESCALA:

SIN

DIMENSIONES:

mm.

ARCHIVO No.:

RDS-AIS-CV-GN-014B

HOJA

04

DE

05

[illegible]

GERENCIA UNIDAD ESTRATÉGICA NEGOCIO DE ENERGÍA

TITULO:

RED SUBTERRÁNEA
CÁMARA DE MANIOBRA TIPO B2
LISTADO DE MATERIALES – CÁMARA 2,8x3,3x2,2 m

NORMA DETALLES
CONSTRUCCIÓN

FECHA:	NOV/2019
--------	----------

ESCALA:	SIN
---------	-----

DIMENSIONES:
mm.

ARCHIVO No.:
RDS-AIS-CV-GN-014B

	HOJA	DE
B	05	05