

Santiago de Cali 26 de mayo del 2022.

Señores: EPYS & CIA S. EN C.A
Ing. Jorge Enrique Alfaro Ferreira
Cali

Número AGPE: # 1000
Proyecto: SSFV ABKA COLOMBIA

Asunto: Correcciones del proyecto # 1000
Solicitud de Corrección: # 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se informa que se realizó la revisión del proyecto del asunto y se tiene las siguientes observaciones:

1. En los planos adjuntos:

- Incluir en el plano, cálculo de los conductores.
- No es legible las características del DPS y las protecciones. Arreglar en el diagrama.
- Proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red del OR por mes (KWh-mes)
- Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (KWh-mes)
- Incluir cálculo de la corriente de cortocircuito

2. En la memoria de cálculo.

- Incluir cálculo de la corriente de cortocircuito
- Incluir calculo de protecciones
- Incluir calculo de sistema de puesta a tierra

Nota: En el punto c de la memoria de cálculo, se indican anexos e informes que no se encuentran en los planos.

Una vez corregida la información, se debe radicar nuevamente los documentos en físico y digital (CD o USB), en el piso 9 del Edificio Boulevard del Río, a nombre del Ingeniero Oscar Eduardo Arévalo A, Jefe de la Unidad de Generación, para continuar con el proceso.

Atentamente,

Ing. EDWIN JAVIER CUERVO
Unidad de Generación
Gerencia de Energía de EMCALI.