REF.	CODIGO	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a1	633	ABRAZADERA DE UNA SALIDA – 150 mm	u	1	PARA RETENIDA CON TIJERA EN TENDIDOS
					MEDIA TENSION Y POSTES DE 11, 12 o 13m x 510 o 750Kg
			u	2	PARA RETENIDA SIN TIJERA EN TENDIDOS
					MEDIA TENSION Y POSTES DE 11, 12 o 13m x 510 o 750Kg
a2	631	ABRAZADERA DE UNA SALIDA – 200 mm	u	1	PARA RETENIDA CON TIJERA EN TENDIDOS
					MEDIA TENSION Y POSTES DE 12, 13 o 14m x 1050 o 1350Kg
			u	2	PARA RETENIDA SIN TIJERA EN TENDIDOS
					MEDIA TENSION Y POSTES DE 12, 13 o 14m x 1050 o 1350Kg
b1	59	AISLADOR TIPO TENSOR At – 1	u	1	PARA RETENIDAS EN REDES EN BAJA TENSION
b2	61	AISLADOR TIPO TENSOR At – 2	u	1	PARA REDES 13.2 KV
b3	651	AISLADOR TIPO TENSOR At – 3	u	1	PARA REDES 34.5 KV
c	659	CABLE DE ACERO EXTRA ALTA RESISTENCIA 9.50mm (3/8")	m	35	
d	360	ESLABON EN U – 19mm (3/4") CON PASADOR	u	2	PARA RETENIDAS EN TENDIDOS MEDIA TENSION CON CONDUCTOR No.477MCM
e	650	GUARDACABLES 9.50 mm (3/8")	u	2	PARA RETENIDAS EN TENDIDOS MEDIA TENSION
f	28	GRAPA PRENSADORA 3 TORNILLOS TIPO I	u	1	PARA RETENIDAS EN TENDIDOS MEDIA TENSION

DIMENSIONES EN mm.

EMCALI
EICE - ESP

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO ENERGÍA

REDES AEREAS
RETENIDA POSTE A POSTE

NORMA DETALLES CONSTRUCCION

NDC – 010204

OCT/2004

APROBO:

ESCALA: SIN

HOJA No. 3 DE 3

DPTO DE PROYECTOS

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN – PLOT 1000=25