



DETALLE

	CODIGO	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD	CANT.	OBSERVACIONES
a	55	AISLADOR DE CARRETE CLASE AC-1	U	2	
b1		Acometida de cobre concéntrica redonda	ML	*	Para selección ver tabla 4.3 normas de diseño.

EL CONDUCTOR NEUTRO SERA DEL MISMO CALIBRE DEL CONDUCTOR FASE, CON EXCEPCION DE LA ACOMETIDA TRIFASICA, EN CUYO CASO EL CONDUCTOR NEUTRO SE SELECCIONARÁ SEGÚN CAP. 2 NTC 2050

DIMENSIONES EN mm.

	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO ENERGÍA		NORMA DETALLES CONSTRUCCION
	REDES AEREAS CONDUCTORES BAJA TENSION ACOMETIDAS AEREAS		NDC – 01040105
	APROBO:	ESCALA: SIN	HOJA No. 1 DE 1
			OCT/2004
			DPTO DE PROYECTOS